

事業所

# 防火

油断!

不注意!

思い込み!

# 一瞬で広がる炎

これくらい  
大丈夫なはずがない!

たこ足 ほこり 火の始末



プラグのほこりや過電流は火事の元。  
コンセント周りは定期的に清掃をして、  
たこ足配線はやめましょう。  
喫煙場所の火の始末も定期的に!

消防用設備等の点検や操作方法の確認は、定期的に行いましょう。  
また、設備周辺に操作の妨げになる物を置いてはいけません。



点検

確認

訓練



です!

まあいいか  
ほんとにいいの?

知らないかった  
では済まされない!

消毒用アルコール 届出 許可



80L  
以上

(400L未満)

許可  
が必要

灯油



200L  
以上

(1,000L未満)

届出  
が必要

それ

# 危険

消毒用アルコール・灯油は危険物です。  
危険物の貯蔵取扱い量が一定量を超える場合は、届出や許可が必要です。

廊下・通路・階段などの避難経路や  
消火設備・防火設備の周りには、  
避難や消火の妨げになる物を  
置いてはいけません。



消火栓



整理 整頓

ちょっとだけ  
多くの命が危険に!



YouTubeチャンネル 敦賀美方消防組合

ライフハック  
消防LIFEHACK①  
消火器の取り扱い方法

消火器の使い方を、  
動画で分かりやすく  
説明しています。



# 敦賀美方消防組合

0770-20-0119  
福井県敦賀市中央町2-1-2

